



TN-S

OBIEKT TEMAT	Zmiana sposobu użytkowania istn. budynku OSP na stację uzdatniania wody	
ADRES	Paprotno dz. nr 644/1 gm. Wysmierzyce	
TREŚĆ OPRAW.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Projektował	Robert Nowak GP-III-7342/184/94 MAZ/IE/6231/02	Data 09.2011
Sprawdził	Mirosław Ciuchas MAZ/0034/PWCE/10 MAZ/IE/5640/01	Skala 1:100
		rys. 1

0.4	POM. SANITARNE
9.50 m ²	PLYTKI CERAM.
0.5	POM. GOSP.
6.90 m ²	PLYTKI CERAM.
0.6	KOMUNIKACJA
6.00 m ²	PLYTKI CERAM.
0.7	PRZEDSIÓNEK
4.15 m ²	PLYTKI CERAM.
0.9	HŁOROWNIA
4.60 m ²	PLYTKI CERAM.
0.10	POM. SOCJALNE
4.00 m ²	PLYTKI CERAM.

OZNACZENIA

- A1 - Oprawa świetłkowa NEPTUN 2x36W - AGA LIGHT
- B1 - Oprawa świetłkowa RUBIN 4x18W PPAR - AGA LIGHT
- C1 - Oprawa świetłkowa AMETYST 2x24W IP65 - AGA LIGHT
- D1 - Oprawa świetłkowa LOIRE 2x9W - THORN
- E1 - Oprawa ośw. ewakuac. 3h. jednostr. CRUISER PT - AGA LIGHT
- G1 - Naświetlacz metalohalogenkowy 70W OLYMPIA1 - AGA LIGHT
- cw - podgrzewacz wody
- aw - oprawa z modulem ośw. awaryjnego
- W - wentylator

UWAGI

1. Przewody układać zgodnie z opisem technicznym
2. Wykonać połączenia wyrównawcze i uziemiające
3. Rozdzielnica (szafa) technologiczna nie jest przedmiotem opracowania