

Gmina Wyśmierzyce

Dot. Wydania warunków technicznych budowy sieci wodociągowej Paprotno, Romanów, Brodek, Olszowa, Aleksandrów.

Zakład Gospodarki komunalnej w Wyśmierzycach w odpowiedzi na pismo podaje warunki techniczne budowy sieci wodociągowej Paprotno, Romanów, Brodek, Olszowa, Aleksandrów:

1. Sieć wodociągową zaprojektować od istniejącej studni w Paprotnie do miejscowości Romanów, Brodek, Olszowa, Aleksandrów z rur PCV Ø110 i rur PCV Ø90.
2. Włączenie przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej wykonać przy użyciu opaski samonawiernej i przewodu PEHD 32-40.
3. Rury i armatura winny posiadać atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny Instytutu Techniki budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal zezwalającej na stosowanie tych rur do przesyłania wody pitnej.
4. Projekt techniczny wodociągu po zaopiniowaniu ZUD należy przedłożyć do uzgodnienia w ZGK Wyśmierzyce.

p.o. KIEROWNIKA ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Wyśmierzycach

Zbigniew Cybulski
Zbigniew Cybulski

Białobrzegi, dnia 29.04.2011r.

PZDP-II – 7111/52/2011

E'LEKTOR Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Żeromskiego 75

Uzgodnienie

dotyczy:

trasy projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach ; Paprotno, Aleksandrów, Olszowa, Romanów i Brodek.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją dotyczącą uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach ; Paprotno, Aleksandrów, Olszowa, Romanów i Brodek, przy drogach powiatowych uzgadnia pozytywnie w/w lokalizację.

Uzgodnienie ważne z mapą.

z up. STAROSTY
Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg Publicznych w Białobrzegach
Włodzisław Stacheru

O P I N I A N R ZUD-71/2011

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt: gmina WYŚMIERZYCE
Paprotno, Romanów, Brodek, Aleksandrów, Olszowa

Przedmiot uzgodnienia: lokalizacja sieci wodociągowej z przyłączami

Inwestor: URZĄD MIEJSKI W WYŚMIERZYCACH

Wnioskodawca uzgodnienia: URZĄD MIEJSKI W WYŚMIERZYCACH
26-811 WYŚMIERZYCE
Mickiewicza 75
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie
projekt, z następującymi warunkami:

1. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci do istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
4. Warunki prowadzenia prac na odległości mniejszej niż 2 m od istniejącego podziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz warunki BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych należy uzgodnić indywidualnie we właściwych Rejonach Energetycznych przed przystąpieniem do prac.
 - W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela TP. Roboty zgłosić Warszawa u. Brzeska 24
 - Szczegółowe warunki realizacji inwestycji uzgodnić w WOSOZ, Del.w Radomiu, ul. Żeromskiego 53
5. W razie niezgodności realizacji obiektów z projektem, inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postępowania. Realizacja inwestycji niezgodnie z projektem może spowodować nakaz przebudowy na koszt inwestora realizowanych obiektów, bądź innych będących z nimi w kolizji.
6. Zgodnie z art.48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor zobowiązany jest pod karą grzywny zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed zasypaniem).
7. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.30/89 z późniejszymi zmianami).
8. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba że inwestor uzyskał zgodę na jej przedłużenie.

Uzgodnienie traci ważność, gdy:

- inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowę została zmieniona lub uchylona,
- inwestor nie uzyskał zgody na przedłużenie ważności,
- dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki:

1. Mapa szt.22

STAROSTWO POWIATOWE
w Białobrzegach
Geodeta Powiatowy
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
26-800 Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9

Z upoważnienia Starosty
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Geodeta Powiatowy
mgr inż. Grzegorz Sępiewski



DR.5152.52.2011.WB

POSTANOWIENIE NR 128/DR/11

Działając na podstawie art. 7 art.31, 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, p. 1568 z dnia 17.09.2003 r, ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz art.106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000r, z późniejszymi zmianami),
w związku z wystąpieniem : ELEKTOR, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom wniosek z dn. 19.04. 2011 / data wpływu 19.04.2011 r.
w sprawie: uzgodnienia trasy budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Aleksandrów, Olszowa, Romanów i Brodek gm. Wyśmierzyce / zgodnie z zał. graficznym/

POSTANAWIAM

Wyrazić zgodę na realizację **bez uwag**

UZASADNIENIE

Teren, na którym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów w decyzji lokalizacyjnej.
Projektowana inwestycja nie zagraża obiektom archeologicznym.
Dlatego postanawiam jak wyżej.


POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, p. 345, tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwzkz.pl; mail: radom@mwkz.pl), w terminie 7 dni od jego doręczenia.



Otrzymują:
1/ Wnioskodawca
2/ 3 x a/a.

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW


Marek Pięgiel
Kierownik Delegatury w Radomiu

Sporządził: st. specj. Witold Bujakowski

Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Radomiu

Inspektorat w Białobrzegach

26-800 Białobrzegi, ul.11 Listopada 29

tel. fax. (048) 613 26 67

www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

e-mail: o.radom@warszawa.wzmiuw.gov.pl

wzmiuw-bialobrzegi@o2.pl

WZMiUW-R/IBI-4105/U/30/2011

Białobrzegi, 04.05.2011 r.

E'LEKTOR Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Żeromskiego 75

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach:
Paprotno, Aleksandrów, Olszowa, Romanów i Brodek gmina Wyśmierzyce.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu Inspektorat w Białobrzegach przedłożony projekt sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Paprotno, Aleksandrów, Olszowa, Romanów i Brodek gmina Wyśmierzyce uzgadnia z niżej podanymi warunkami:

1. Przejścia wodociągu pod istniejącymi rowami oznaczonymi na mapach ark. nr 124.312.214, 124.314.023 i 124.314.121 należy wykonać w rurze osłonowej z posadowieniem na głębokości min. 1,50m poniżej istniejącego dna rowów – licząc od wierzchu rury osłonowej.
2. Uszkodzone skarpy rowów należy naprawić poprzez zasypanie wykopu z zagęszczeniem i ułożenie darniny na płask.
3. Miejsca przejść wodociągu pod rowami należy oznaczyć słupkami zlokalizowanymi przy skarpach pomalowanymi na kolor niebieski.
4. O terminie realizacji robót należy powiadomić Inspektorat WZMiUW w Białobrzegach.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach.
- Wydział Budownictwa i Architektury
2. Urząd Gminy Wyśmierzyce.
3. a/a.

KIEROWNIK INSPEKTORATU

mgr inż. Tadeusz Gałazka

Jan Kulesza
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

POLECONY

Warszawa 28 /04/2011

**E'LEKTOR Sp. z o. o.
26-600 Radom
Ul. Żeromskiego 75 –ZUTE L. 115**

GDDKiA-O/WA.Z.3.j.435/ 921 /2011

Dotyczy: lokalizacji wodociągu w pasie dk. nr 48 w m. Olszowa.

Odpowiadając na pismo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że wstępnie uzgadnia projektowaną lokalizację wodociągu w pasie drogi krajowej nr 48 Tomaszów Mazowiecki-Kock w miejscowości Olszowa na następujących warunkach:

1. w wypadku wystąpienia kolizji przy przebudowie drogi krajowej lub z elementami jej zagospodarowania usunięcie kolizji należy do właściciela w/w urządzeń niezwłocznie po wezwaniu i na własny koszt.
2. Przejścia w/w urządzeń pod drogą krajową zostaną wykonane przewiertem lub przeciskiem.

Uzgodnienie wiążące w formie decyzji administracyjnej nastąpi po złożeniu wniosku w GDDKiA Oddział Warszawa przez właściciela wodociągu wraz z zobowiązaniem spełnienia w/w warunków.

Z-ca Dyrektora Oddziału

mgr Jan Kulesza

Do wiadomości:
1.Rejon Grójec.

Sprawę prowadzi: Jacek Szczepański
tel. 022 323-10-05