

Zakład Gospodarki Komunalnej
26-811 Wyśmierzyce
Ul. Kopernika 19

Wyśmierzyce, dnia 04.04.2011

Gmina Wyśmierzyce

Dot. Wydania warunków technicznych budowy sieci wodociągowej Kostrzyn, Kozłów,
Kiedrzym

Zakład Gospodarki komunalnej w Wyśmierzycach w odpowiedzi na pismo podaje warunki
techniczne budowy sieci wodociągowej Kostrzyn, Kozłów, Kiedrzym:

1. Sieć wodociagową zaprojektować od istniejącej sieci wodociągowej w Kostrzynie do miejscowości Kozłów, Kiedrzym z rur PCV Ø110 i rur PCV Ø90.
2. Włączenie przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej wykonać przy użyciu opaski samonawiernej i przewodu PEHD 32-40.
3. Rury i armatura winny posiadać atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny Instytutu Techniki budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal zezwalającej na stosowanie tych rur do przesyłania wody pitnej.
4. Projekt techniczny wodociągu po zaopiniowaniu ZUD należy przedłożyć do uzgodnienia w ZGK Wyśmierzyce.

p.o. KIEROWNIKA ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Wyśmierzycach

Zbigniew Cybulski

O P I N I A N R ZUD-125/2011

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt: gmina WYŚMIERZYCE
KOSTRZYŃ, KOZŁÓW, KIEDRZYŃ, ULASKI

Przedmiot uzgodnienia: Sieć wodociągowa z przyłączami

Inwestor: URZĄD MIEJSKI W WYŚMIERZYCACH

Wnioskodawca uzgodnienia: URZĄD MIEJSKI W WYŚMIERZYCACH
26-811 WYŚMIERZYCE
Mickiewicza 75

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie
projekt, z następującymi warunkami:

1. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego decyzji o pozwoleniu na budowę.
 2. W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.
 3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci do istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
 4. Warunki prowadzenia prac na odległości mniejszej niż 2 m od istniejącego podziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz warunki BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych należy uzgodnić indywidualnie we właściwych Rejonach Energetycznych przed przystąpieniem do prac.
- W miejscu skrzyżowania kabel energetyczny osłonić rura ochronną typu AROTA
 - Szczegółowe warunki realizacji uzgodnić w WUOZ, Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53.
5. W razie niezgodności realizacji obiektów z projektem, inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postępowania. Realizacja inwestycji niezgodnie z projektem może spowodować nakaz przebudowy na koszt inwestora realizowanych obiektów, bądź innych będących z nimi w kolizji.
 6. Zgodnie z art.48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor zobowiązany jest pod karą grzywny zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed zasypaniem).
 7. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.30/89 z późniejszymi zmianami).
 8. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.
- Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba że inwestor uzyskał zgodę na jej przedłużenie.

Uzgodnienie traci ważność, gdy:

- inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowę została zmieniona lub uchylona,
- inwestor nie uzyskał zgody na przedłużenie ważności,
- dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki:

1. Mapa szt.11

STAROSTWO POWIATOWE
w Białobrzegach
Geodeta Powiatowy
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
26-800 Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9

Z upoważnienia Starosty

PRZEWODNIZACY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Geodeta Powiatowy

mgr inż. Grzegorz Stępniewski

Radom
29 IV 2011 r.

DR.5152.51.2011.WB

POSTANOWIENIE NR 127/DR/11

Działając na podstawie art. 7 art.31, 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, p. 1568 z dnia 17.09.2003 r, ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz art.106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000r, z późniejszymi zmianami),
w związku z wystąpieniem : **ELEKTOR, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom** wniosek z dn. 19.04. 2011 / data wpływu 19.04.2011 r.
w sprawie: uzgodnienia trasy budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kostrzyń, Kiedrzyń, Ulaski gm. Wyśmierzyce / zgodnie z zał. graficznym/

POSTANAWIAM

Wyrazić zgodę na realizację **bez uwag**

UZASADNIENIE

Teren, na którym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów w decyzji lokalizacyjnej.
Projektowana inwestycja nie zagraża obiektom archeologicznym.
Dlatego postanawiam jak wyżej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, p. 345, tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwzkz.pl; mail: radom@mwkz.pl), w terminie 7 dni od jego doręczenia.



Otrzymują:

- 1/ Wnioskodawca
- 2/ 3 x a/a.

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Miguel
Marek Kigiel
Kierownik Delegatury w Radomiu

Sporządził: st. specj. Witold Bujakowski

Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Radomiu
Inspektorat w Białobrzegach

26-800 Białobrzegi, ul.11 Listopada 29

tel. fax. (048) 613 26 67

www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

e-mail: o.radom@warszawa.wzmiuw.gov.pl

wzmiuw-bialobrzegi@o2.pl

WZMiUW-R/IBI-4105/U/31/2011

Białobrzegi, 04.05.2011 r.

E'LEKTOR Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Żeromskiego 75

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach:
Kostrzyń, Kozłów, Kiedrzyn i Ulaski gmina Wyśmierzyce.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział
w Radomiu Inspektorat w Białobrzegach przedłożony projekt sieci wodociągowej z
przyłączami w miejscowościach: Kostrzyń, Kozłów, Kiedrzyn i Ulaski gmina Wyśmierzyce
uzgadnia z niżej podanymi warunkami:

1. Przejście wodociągu pod istniejącym rowem oznaczonym na mapie ark. nr 124.313.092 należy wykonać w rurze osłonowej z posadowieniem na głębokości min. 1,50m poniżej istniejącego dna rowu – licząc od wierzchu rury osłonowej.
2. Uszkodzone skarpy rowu należy naprawić poprzez zasypanie wykopu z zagęszczeniem i ułożenie darniny na płask.
3. Miejsce przejścia wodociągu pod rowem należy oznaczyć słupkami zlokalizowanymi przy skarpach pomalowanymi na kolor niebieski.
4. O terminie realizacji robót należy powiadomić Inspektorat WZMiUW w Białobrzegach.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach.
- Wydział Budownictwa i Architektury
2. Urząd Gminy Wyśmierzyce.
3. a/a.

KIEROWNIK INSPEKTORATU

mgr inż. Tadeusz Gałązka